

Исх. №2/2019
от 21 февраля 2019

Ответ на претензию.

21 февраля 2019 года на очередном заседании Ревизионной комиссией СНТ "Волга" рассмотрена претензия от Мигдалёвой Э. П. По существу претензии подготовлен ответ.

В 2016 общим собранием СНТ "Волга" было принято решение о необходимости перевода всех владельцев земельных участков на территории СНТ на новый вид учёта электроэнергии, с целью понизить уровень неучтённого использования электроэнергии, снижения затрат на потери, возможности анализа потребления и воздействия на злостных неплательщиков. Все перечисленные задачи решает система АСКУЭ. Было принято общее решение о необходимости такой системы. Начаты исследования рынка, предложений и цен. К марту 2018 года выбран подрядчик — компания ООО «ТанКос-электропроект», о чём было сообщено на общем собрании СНТ. По результатам голосования подрядчик приступил к установке контрольно-измерительных приборов (счётчиков) на столбы.

О том, что такое АСКУЭ говорилось на общих собраниях СНТ "Волга" в течении нескольких лет.

Счётчики АСКУЭ являются контрольно-измерительными приборами, в соответствии с законодательством, не предусматривающими визуального снятия показаний, размещаются такие приборы на столбах максимально приближено к изоляторам.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 30.01.2019), которым регулируется розничный рынок электроэнергии в том числе и в СНТ, контрольно-измерительные устройства должны устанавливаться **исключительно на границе балансовой принадлежности**. Что для случая СНТ означает **"на границах земельных участков"**. Следовательно, по новому законодательству нельзя пользоваться счётчиками, установленными внутри дачного дома для расчёта за потребляемую электроэнергию. См. пункт №144 Постановления №442.

Места установки контрольно-измерительных приборов регламентируются законодательством Российской Федерации **об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании**. См. пункт №147 Постановления №442.

В соответствии с Федеральным законом "**Об обеспечении единства измерений**" от 26.06.2008 № 102-ФЗ (последняя редакция) *"Конструкция средств измерений должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений."* См. пункт 9.2 закона №102-ФЗ.

Никаких работ внутри границ личного участка садовода без согласования с ним Правлением не проводилось.

Ответ на претензию составлен в двух экземплярах:

- 1) для передачи Мигдалёвой Э. П.;
- 2) хранится в Ревизионной комиссии.

Электронная копия ответа на претензию будет выложена на сайте СНТ "Волга" в разделе "Обращения и жалобы".